

冬季巡回型めむろ☆未来ミーティング対応書

((今後の対応が必要な事項) ・ 次回までに検討が必要な事項)

↑ 該当する項目に○を付けてください

トーク開催日	令和6年1月9日(火)
トーク会場	上伏古コミュニティセンター
対応が必要な事項	上伏古コミュニティセンターが寒い
担当部署	都市経営課
対応方針 * 該当項目を残し、他は取り消し線をかけてください。	1 即対応する(した) 2 中長期的に検討する 3 対応できない
対応内容	<p>【質問・意見内容】</p> <p>① 上伏古コミュニティセンターについて。建物が思ったより寒く、燃料費もかかっている。当初は温かく快適に使える旨の説明を受けていたが、現状そうっていない。</p> <p>【対応内容】</p> <p>大集会室にある団体収納室内部のエアコンの設置位置が当初の設計位置よりも奥まっていたことから、設計通りの暖房性能が発揮できていない状況でした。</p> <p>設置位置の修正により、当初予定していた暖房性能を発揮できるようになりましたが、今後も部屋が暖かにならない場合は再度地域の皆さんと協議させていただき、対応していきます。</p>