

めむろ☆未来ミーティング対応書

(今後の対応が必要な事項 ・ 次回までに検討が必要な事項)

↑該当する項目に○を付けてください

トーク開催日	令和6年12月19日(木)
トーク会場	渋山地区林業研修センター
対応が必要な事項	渋山林業研修センターのアスベスト調査を
担当部署	都市経営課
対応方針 *該当項目を残し、他は取り消し線をかけてください。	① 即対応する(した) 2 中長期的に検討する 3 対応できない
対応内容	<p>【質問・意見内容】</p> <p><u>①渋山地区林業研修センターのアスベストは大丈夫か。時計をつけてもらった時に、業者が屋根裏に入って、アスベストがすごいと言って降りてきた。その辺りを確認してもらいたい。</u></p> <p>1月21日に都市経営課職員(建築士)が天井裏の調査を実施しました。</p> <p>図面確認及び現地調査を行い、使用されている建材は古新聞などを原材料とする「セルロースファイバー」であり、アスベストは含有されていないことを確認しました。</p>