

作成日 令和 6年12月25日

令和7年度 施行

## 消防設備保守点検委託

(公立芽室病院事務局総務係)

公示用

## 消防設備保守点検委託

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
消防設備保守点検委託		1	式		
内訳					
1.公立芽室病院分点検					
小計					
再計					
消費税 10%					
合計					

# 消防設備点検委託仕様書

## 公立芽室病院点検分

### □消火器 1式

- ・粉末消火器 加圧式10型 63本
- ・粉末消火器 加圧式20型 2本
- ・粉末消火器 蓄圧式20型 3本

### □スプリンクラー消火設備 1式

- ・加圧送水装置 ポンプ・モーター 1組
- ・起動装置 1式
- ・自動警報弁 7台
- ・圧力スイッチ 8台
- ・制御盤 1台
- ・スプリンクラーヘッド 1106個
- ・補助散水栓 36基
- ・表示灯 36個
- ・呼水槽 1台
- ・送水口 1基
- ・常用電源 1式
- ・配線点検費 絶縁測定 1式
- ・連動試験費 1式

### □連結送水設備 1式

- ・送水口 2基
- ・放水口 8個
- ・放水口格納箱 7台
- ・表示灯 7個

### □自動火災報知設備 1式

- ・受信機 P型1級80L 1面
- ・表示機 P型用 5面
- ・熱感知器 差動式スポット型 69個
- ・熱感知器 定温式スポット型 110個
- ・煙感知器 光電式スポット型 315個

・煙感知器 光電式スポット型	8 個
・発信機 P 型 級	2 4 個
・防火シャッター	2 面
・防火戸	6 面
・防炎垂れ壁	1 面
・防火ダンパー	2 9 面
・常用電源	1 式
・予備電源	1 式
・配線点検費 絶縁測定	1 式

□火災通報設備 1 式

・火災通報機	1 式
--------	-----

□非常放送設備 1 式

・増幅器	1 面
・自火報連動試験	1 式
・遠隔起動装置	1 台
・スピーカー	3 3 0 個
・常用電源	1 式
・予備電源	1 式
・配線点検費 絶縁測定	1 式

□避難器具 1 式

・救助袋(設置階 2 階)	2 台
・救助袋(設置階 3 階)	2 台
・救助袋(設置階 4 階)	1 台
・救助袋(設置階 5 階)	1 台

□誘導灯設備 1 式

・避難口誘導灯 中型	3 0 台
・避難口誘導灯 高輝度	2 1 台
・室内通路誘導灯 中型	2 7 台
・室内通路誘導灯 高輝度	2 7 台
・廊下通路誘導灯 中型	1 0 型
・階段灯	2 4 型

□諸経費 1 式

以上