

質疑応答書

工事件名 芽室町中央公民館改修工事

質問事項	回答
1. 仮設事務所、外部仮囲い等はいらないのでしょうか。	1. 工事監督員事務所は必要ありません。工事現場事務所は受注者の必要に応じて設置場所を確保し設置してください。外部仮囲いは不要です。
2. 解体材、資材等のストック場所はどのようになりますか。	2. 受注者において確保してください。
3. 工事車両駐車場どこになりますか。	3. 受注者において確保してください。
4. 工事着手までに荷物等の移動は可能でしょうか。	4. 可能です。ただし全部屋の荷物の移動はできないため受注者と工程を協議し、施工する部屋の順番に合わせて移動します。
5. 工事施工する部屋はすべて同時に施工可能でしょうか。	5. 不可です。部屋の使用時期、工事施工期間については、町と協議のうえ工程を作成してください。現時点では、5月末から9月末の土曜日、日曜日に新型コロナワクチン集団接種会場として施設を使用する予定があります。
6. 図面 A-02 既存ホール、既存事務所備考欄に床暖房の為施工注意と記載がありますが、どの様に施工するかご指示願います。	6. 床暖房の配管位置を確認の上、施工してください。
7. 図面 A-02 床の表装仕上げ材撤去後下地そのままと記載ありますが、どの様に施工するかご指示願います。	7. 設計図に記載のとおり施工してください。
8. 内部解体搬出経路はすべて内部階段から搬出でしょうか。（内訳書には外部足場、クレーン等の記載はありません。）	8. そのとおりです。

<p>9. 平日作業と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>9. 平日を想定しています。ただし、受変電設備工事に伴う停電は中央公民館の休館日に実施してください。</p>
<p>10. 図面 A-16 収納蔵庫①スチール・中性紙 絵画収納棚2台 ②スチール・中性紙絵画収納棚2台(積算書1台です?) ③スチール・中性紙絵画収納棚1台 どこのメーカーでしょうか。又詳細図はな いのでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>10. 実施設計で想定したものは日本ファイリング株式会社のものです。(別紙参照)同等品を可とします。数量は設計図を正としてください。</p>
<p>11. A-34 案内サイン2か所案内図更新1か所 詳細図をお願いします。</p>	<p>11. A-34 よりも詳細な図面はありません。</p>

この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合にのみ提出してください。
提出者名を記入する必要はありません。