

改修内容


1. 建築主体工事の外壁改修に伴う外壁の電気設備機器の取外し・再取付及び撤去・新設
- (1) 電力・電話等の引込み工事の取り外し再取付
- (2) 引込み配管経路におけるブルボックスの撤去・新設(鋼板製をステンレス防水型とする。)
- ~~(3) 2階ベランダのオイルクーバー及び室外機取り外しに伴う電源切り離し及び再結線~~
- (4) アンテナの取り外し・再取付及び外部同軸ケーブルの撤去・新設(ケーブルの劣化を考慮したため)

2. 浴室の換気扇の新設工事における電源供給


- (1) 浴室のため内部より電源供給は不可と判断し、外部より新設する外壁内部の空間を利用して、台所換気扇のコネクセントより外部へ引き出し配線する。

特記事項

1. 電話外線ケーブル及び光ケーブルにおいて着工前にNTTと協議の上施工すること。



2階平面図 (改修後)



1階平面図 (改修後)

|    |  |                               |                          |                                 |                    |
|----|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 記事 | 都市経営課 都市経営係<br>茅室町東2条2丁目14番地<br>TEL 0155-66-5961<br>FAX 0155-62-4599 | 設計年月日<br>令和4年7月 日<br>設計 製図 担当 | 工 事 名<br>西町公営住宅長寿命化型改善工事 | 縮 尺<br>1:100 (A1)<br>1:200 (A3) | 総数 15<br>図面番号 E-01 |
|----|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|