

質疑応答書

工事名 南が丘公営住宅長寿命化型改善工事

質 問 事 項	回 答
1. 軒天の改修工事C-2に於いて、水洗いの上 EP 塗装になっておりますが、外部なので高圧洗浄の上 EP-G 塗装と考えてよろしいでしょうか。	1. よろしいです。
2. 物置のドア・枠塗装の有無が分かりません。ご指示ください。	2. 物置のドア・枠の塗装は行いません。
3. アスベスト含有材の材種をご指示ください。	3. アスベスト含有材は下記のとおりです。 W-2,C-3:窯業系サイディング W-3:外断熱パネル(表面スレート) C-1:フレキシブルボード C-2:リシン
4. 設計内訳書の分析調査に複合板が含まれておりませんが、分析調査の必要が無いと考えてよろしいでしょうか。	4. 分析調査に複合板は含まれています。 設計内訳書 3 ページの「外断熱パネル」が複合板に該当するものです。

この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合にのみ提出してください。
提出者名を記入する必要はありません。