

質疑応答書

工事件名 西町公営住宅長寿命化型改善工事

| 質問事項 | 回答 |
|--|---|
| 1 土工事において縁石復旧とありますが、設計調書には記載ありません 既存は縁石下バサモルタルで施工してありますがご指示をお願いします。 | 1 設計内訳書に縁石の撤去・復旧を計上します。ホームページに修正した設計内訳書を掲載したのでご確認ください。 縁石の復旧は、バサモルタルは不要です。 |
| 2 設計調書には水切り(木材)、金物、防腐剤の記載がありません。ご指示をお願いします。 | 2 設計内訳書に縁石の木下地(腰水切り)を計上します。ホームページに修正した設計内訳書を掲載したのでご確認ください。 金物(ボルト類)は9ページと21ページに記載あるので、ご確認ください。 |
| 3 掘削時、庭の畑の花、野菜はどうしますか。 庭の柵、灯油タンク490Lの移動はどうしますか。ご指示をお願いします。 | 3 そのまま掘削して宜しいです。 庭の柵、灯油タンクは移動せず施工をしてください。 |
| 4 外構工事アスファルト下は施工なしと考えて宜しいですか。 | 4 宜しいです。 |
| 5 設計調書で11号棟の産業廃棄物処理がありません。12号棟は記載あります。ご指示をお願いします。 | 5 産業廃棄物処理費(44ページ)は11号棟と12号棟を合算したのですが、そのことの記載がなかったため、設計内訳書に追記します。ホームページに修正した設計内訳書を掲載したのでご確認ください。 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|