

開 札 記 録 簿

No. _____

委託名 送水管基本設計委託
委託番号 _____

令和 8 年 5 月 12 日
見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) 日水コン 北海道支所	29,700,000	決定 (税込)					

入札及び契約状況表

番 号		工 事 名	芽室浄水場コントロールセンタ盤外更新工事			
場 所	芽室浄水場		種 別	電気		
指名通知月日	令和 8 年 4 月 13 日		入札執行日時	令和 8 年 5 月 12 日 10 時 00 分		
予 定 価 格		入 札 書 比 較 価 格		最低制限価格		
131,373,000 円				円		
入札参加資格者名 (指名業者名)	入 札 結 果			(単位：円)		摘 要
	第 1 回	第 2 回	第 3 回			
北海道富士電機(株)	123,497,000	決定(税込)				
契約者名	北海道富士電機株式会社		住 所	札幌市中央区大通東7丁目12番9		
契約金額	123,497,000 円		摘 要	コントロールセンタ盤更新 7面体		
期 間	令和 8 年 5 月 18 日から 令和 9 年 3 月 10 日まで			補助継電器盤更新 2面体		
指名理由						
随意契約理由	<p>本工事は芽室浄水場内配水ポンプ等各設備の動力機器を制御・保護・監視するコントロールセンタ盤を更新することを目的とした工事である。芽室浄水場は増圧ポンプにより水圧を上昇させ直接配水することから、増圧ポンプが停止すると即断水に繋がる構造となっているため、各設備を運用しながらコントロールセンタ盤新旧設備の切替には大きなリスクが伴う。制御プロセス及び各設備を熟知し精通している技術者の高度な管理が必要であることから、既設設備の工事業者であり、芽室浄水場内の電気設備に精通している北海道富士電機(株)と一者随意契約としたい。</p>					
契約変更 内 容	契約金額		期 間	令和 年 月 日から	令和 年 月 日まで	場 所
	理由					
	摘要					